Повідомлення про наміри отримати дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел

Повне та скорочене найменування об'єкта: Державне комунальне підприємство "Луцьктепло" (ДКП «Луцьктепло)

Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання: 30391925

Місцезнаходження юридичної особи, контактні дані: 43000, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Гулака-Артемовського, 20, тел: +38 (0332) 283070, +38 (0332) 283068, e-mail: office@teplo-dkp.lutsk.ua

Вид діяльності згідно КВЕД: 35.30 - постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

Мета отримання дозволів на викиди: отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючих об'єктів у зв'язку із заміною технологічного обладнання (котлів) та встановленням резервних дизельних генераторів.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» планована діяльність не належить до видів діяльності та об'єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля.

ДКП «Луцьктепло» забезпечує централізоване теплопостачання та гаряче водопостачання споживачів міста Луцька. До складу підприємства входять котельні, що працюють на природному газі та розташовані на території міста Луцька.

Виробничий майданчик № 5

– місто Луцьк, вулиця Банкова,10г

Котельна із встановленою потужністю 20,9 Гкал/год, обладнана котлами ТВГ-8М (2 шт) та ТВГ-4Р. Резервним джерелом електричної енергії є дизельгенератор GenPowerGNT410, потужністю 298,2 кВт.

Сумарні потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин від об'єкту складають 3496,003 т/рік: оксид вуглецю – 1,1083 т/рік, вуглецю діоксид – 3491,742 т/рік, метан – 0,063 т/рік, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 0,0054 т/рік, діоксид азоту – 2,6568 т/рік, оксид діазоту – 0,0063 т/рік, НМЛОС – 0,34 т/рік, діоксид сірки – 0,0474 т/рік, вуглеводні граничні С12-С19 – 0,0325 т/рік, формальдегід – 0,0014 т/рік, бенз(а)пірен – 0,000000149 т/рік.

Виробничий майданчик № 8

місто Луцьк, вулиця Коцюбинського,9а

Котельна із встановленою потужністю 01,914 Гкал/год, обладнана котлами GREENOx.e 70/8(2 шт.) Резервним джерелом електричної енергії є дизельгенератор PerkinsGFE33PLC2 потужністю 24 кВт.

Сумарні потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин від об'єкту складають 194,603 т/рік: оксид вуглецю – 0,0738 т/рік, вуглецю діоксид – 194,36 т/рік, метан – 0,004 т/рік, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 0,000789 т/рік, діоксид азоту – 0,137824 т/рік, оксид діазоту – 0,0004 т/рік, НМЛОС – 0,018 т/рік, діоксид сірки – 0,004140 т/рік, вуглеводні граничні С12-С19 – 0,003943 т/рік, формальдегід – 0,000158 т/рік, бенз(а)пірен – 0,000000014 т/рік.

місто Луцьк, вулиця Кривий Вал, 13б

Котельна із встановленою потужністю 1,204 Гкал/год, обладнана котлами та GREENOx.e 70/8(2 шт.). Резервним джерелом електричної енергії є дизельгенератор PerkinsGFE33PLC2 потужністю 24 кВт.

Сумарні потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин від об'єкту складають 231,490054 т/рік: оксид вуглецю – 0,1088 т/рік, вуглецю діоксид – 231,162 т/рік, метан – 0,004 т/рік, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 0,000789 т/рік, діоксид азоту – 0,184824 т/рік, оксид діазоту – 0,0004 т/рік, НМЛОС – 0,021 т/рік, діоксид сірки – 0,00414 т/рік, вуглеводні граничні С12-С19 – 0,003943 т/рік, формальдегід – 0,000158 т/рік, бенз(а)пірен – 0,000000014 т/рік.

Виробничий майданчик № 17

місто Луцьк, вулиця Володимирська,100-Б

Котельна із встановленою потужністю 9,4 Гкал/год, обладнана котлами Е-1/9ГН (2 шт) та КВ-Г-4,65-150 (2шт). Резервним джерелом електричної енергії є дизельгенератор Atlas Copco QES250 , потужністю 198.9 кВт.

Сумарні потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин від об'єкту складають 1552,122 т/рік: оксид вуглецю – 0,7725 т/рік, вуглецю діоксид – 1549,657 т/рік, метан – 0,028 т/рік, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 0,0043 т/рік, діоксид азоту – 1,455 т/рік, оксид діазоту – 0,0028 т/рік, НМЛОС – 0,138 т/рік, діоксид сірки – 0,0375т/рік, вуглеводні граничні С12-С19 – 0,0257 т/рік, формальдегід – 0,0011 т/рік, бенз(а)пірен – 1,8Е-07 т/рік.

Виробничий майданчик № 22 –

місто Луцьк, вулиця Незалежності ,6

Котельна із встановленою потужністю 23,1 Гкал/год, обладнана двома котлами ТВГ-8М (2 шт) та КВ-Г-7,56-150 (1 шт) Резервним джерелом електричної енергії є дизельгенератор Orefice Newton 350 , потужністю 280 кВт.

Сумарні потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин від об'єкту складають 4456,214т/рік: оксид вуглецю – 2,3164 т/рік, вуглецю діоксид – 4449,354 т/рік, метан – 0,08 т/рік, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 0,0062 т/рік, діоксид азоту – 3,9571 т/рік, оксид діазоту – 0,008 т/рік, НМЛОС – 0,399 т/рік, діоксид сірки – 0,0544 т/рік, вуглеводні граничні С12-С19 – 0,0373 т/рік, формальдегід – 0,0016 т/рік, бенз(а)пірен – 1,7е-07 т/рік.

Виробничий майданчик № 27

місто Луцьк, вулиця Загородня,3-А

Котельна із встановленою потужністю 16,74 Гкал/год, обладнана двома котлами ДЕ-10-14ГМ (3шт). Резервним джерелом електричної енергії є дизельгенератор GenPower GPR-300, потужністю 218.2 кВт.

Сумарні потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин від об'єкту складають 4098,2822 т/рік: оксид вуглецю – 1,2665 т/рік, вуглецю діоксид – 4093,843 т/рік, метан – 0,073 т/рік, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок –

0,0044 т/рік, діоксид азоту – 2,6554 т/рік, оксид діазоту – 0,0073 т/рік, НМЛОС – 0,367 т/рік, діоксид сірки – 0,0383 т/рік, вуглеводні граничні С12-С19 – 0,0262 т/рік, формальдегід – 0,0011 т/рік, бенз(а)пірен -1,2е-07 т/рік

Об'єкти належать до другої групи об'єктів, для яких розробляються документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, залежно від ступеня впливу на його забруднення. Виробництва та технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування відповідно до вимог законодавства, на підприємстві відсутні.

За результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі встановлено, що максимальні приземні концентрації на житлової забудови, не перевищують державні медико-санітарні нормативи гранично-допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджених наказом МОЗ від 10.05.2024 р № 813, зареєстрованим у Мін'юсті 24.05.2024 р за № 763/42108.

Зауваження та пропозиції громадськості можуть подаватися протягом 30 календарних днів з дня опублікування повідомлення до Управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації за адресою: 43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9, e-mail: eco@voleco.voladm.gov.ua, тел. (0332) 77-81-69.